



**BUREAU
VERITAS**

ATTESTATION D'ESSAI SELON NORME NFE 85-015

DEFINITION DU PRODUIT :

GARDE-CORPS STABILIC ACIER V4 INCLINE

CONFIGURATION : 3 Potelets

Sans acrotère, avec plinthe
1 seul plot béton par potelet
1500 mm entre potelets

REFERENCE DU RAPPORT DETAILLE :

N° 03054 / 2225766 / 1 / 1

NORME APPLICABLE :

NFE 85-015 (Avril 2008)

CHAPITRE CONCERNE :

Essais des garde-corps au Chapitre 7.3.3 de la norme.

Chapitre 7.3.3.2.3 : Essai statique au droit du montant.

Chapitre 7.3.3.2.4 : Essai statique au droit de la main courante.

Chapitre 7.3.3.3 : Essai dynamique

CONCLUSION :

L'équipement a supporté les essais décrits aux chapitres 7.3.3.2.3, 7.3.3.2.4 et 7.3.3.3 de la norme NFE 85-015.